

Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

Verbale prova evacuazione
N° 02/19
del 20/11/2019
Trasmesso il 13/12/2019
Protocollo LS n° 0031/19

Organizzazione: **Istituto Comprensivo Crema III – NELSON MANDELA**

Esiti delle prove di evacuazione:

- Sede di via Largo Partigiani di Italia, 2 – Crema [PROVA CONCORDATA]
 - Il segnale di allarme NON RISULTA UDIBILE al piano seminterrato dell'Istituto. Si ricorda al personale collaboratore, di procedere ad avvisare personalmente le classi presenti in questo livello. Si ricorda inoltre al personale collaboratore la procedura operativa che prevede di avvisare l'Istituto Marazzi dell'emergenza in corso (e viceversa), oltre che di accertarsi della presenza o meno di classi in palestra;
 - Tempo per evacuare completamente la sede 3 minuti [*buono*];
 - Al segnale di allarme le persone sono uscite secondo le disposizioni del piano;
 - Tutti i percorsi di esodo seguiti dalle classi sono quelli indicati dal piano di emergenza [*Solamente la classe 1[^]D ha sbagliato il percorso di esodo, imboccando la scala di emergenza esterna, piuttosto che utilizzare lo scalone interno*];
 - Condizione di abbandono delle aule: buona [*praticamente tutti gli alunni hanno rispettato la procedura che prevede il posizionamento degli zaini sopra il banco e della sedia sotto lo stesso*];
 - Sul luogo di raccolta è stato mantenuto l'ordine;
 - Sul luogo di raccolta è stato effettuato l'appello correttamente;¹
 - Il personale ha agito secondo le disposizioni del piano di emergenza.²

Note:

1 – Risultano trascorsi circa 7 minuti dall'uscita dell'ultima classe dall'Istituto, al raggiungimento del luogo di raccolta ed alla consegna completa dei moduli di segnalazione dispersi. Si ricorda al delegato al ritiro moduli di stazionare in prossimità del cartello "Luogo di Raccolta" per dare modo agli alunni aprifila di consegnare il documento stesso. Non deve essere Lui a girare per il luogo di raccolta per cercare di recuperare i moduli. Per aumentare la visibilità, si consiglia l'introduzione di una pettorina alta visibilità, da indossare.

2 – Si ricorda di prelevare la cassetta portatile di primo soccorso e portarla sui luoghi di raccolta, nonché di prelevare sempre le chiavi necessarie per l'apertura del cancello carraio esterno. Si raccomanda la simulazione del distacco della corrente dal Q.E. generale e di avere sempre con se un telefono cellulare per effettuare le chiamate di emergenza.

N.B. = il Segnale Acustico di Allarme per l'incendio è codificato da 3 squilli brevi di circa 2/3 secondi cadauno, intervallati sempre da altrettanti 2/3 secondi e da un quarto squillo continuativo di circa 30 secondi.



Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

- Sede di via Curtatone e Montanara – Scuola Elementare

- Il segnale di allarme NON RISULTA UDIBILE in tutto il plesso. La campanella utilizzata come segnale non è collegata fra i due diversi piani della scuola (P.T. per l'elementare e P.1° per la sezione staccata della media). Tale condizione obbliga il personale collaboratore del piano che ha attivato l'allarme ad avvisare i colleghi presenti nel differente livello;
- Tempo per evacuare completamente la sede 2 minuti *[ottimo]*;
- Al segnale di allarme le persone sono uscite secondo le disposizioni del piano;
- I percorsi di esodo seguiti sono quelli indicati dal piano di emergenza;
- Condizione di abbandono delle aule: buono *[praticamente tutti gli alunni hanno rispettato la procedura che prevede il posizionamento degli zaini sopra il banco e della sedia sotto lo stesso]*;
- Sul luogo di raccolta è stato mantenuto l'ordine;
- Sul luogo di raccolta è stato effettuato l'appello correttamente *[risultano trascorsi circa 4 minuti dall'uscita dell'ultima classe dall'Istituto, al raggiungimento del luogo di raccolta ed alla consegna completa dei moduli di segnalazione dispersi]*;
- Il personale ha agito secondo le disposizioni del piano di emergenza.¹

Note:

1 – Si ricorda di prelevare la cassetta portatile di primo soccorso e portarla sui luoghi di raccolta, nonché di prelevare sempre le chiavi necessarie per l'apertura del cancello carraio esterno. Si raccomanda la simulazione del distacco della corrente dal Q.E. generale e di avere sempre con se un telefono cellulare per effettuare le chiamate di emergenza.

N.B. = il Segnale Acustico di Allarme per l'incendio è codificato da 3 squilli brevi di circa 2/3 secondi cadauno, intervallati sempre da altrettanti 2/3 secondi e da un quarto squillo continuativo di circa 30 secondi.



- Sede di via Curtatone e Montanara – Scuola Materna

- Il segnale di allarme è stato udito in tutto il plesso.
- Tempo per evacuare completamente la sede 1 minuto *[ottimo]*;
- Al segnale di allarme le persone sono uscite secondo le disposizioni del piano;
- I percorsi di esodo seguiti sono quelli indicati dal piano di emergenza;
- Condizione di abbandono delle aule: buono;
- Sul luogo di raccolta è stato mantenuto l'ordine;
- Sul luogo di raccolta è stato effettuato l'appello correttamente *[risultano trascorsi circa 2 minuti dall'uscita dell'ultima classe dall'Istituto, al raggiungimento del luogo di raccolta ed alla consegna completa dei moduli di segnalazione dispersi]*;
- Il personale ha agito secondo le disposizioni del piano di emergenza.¹

Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

Note:

1 – Si ricorda di prelevare la cassetta portatile di primo soccorso e portarla sui luoghi di raccolta, nonché di prelevare sempre le chiavi necessarie per l'apertura del cancello carraio esterno. Si raccomanda la simulazione del distacco della corrente dal Q.E. generale e di avere sempre con se un telefono cellulare per effettuare le chiamate di emergenza.

N.B. = il Segnale Acustico di Allarme per l'incendio è codificato da 3 squilli brevi di circa 2/3 secondi cadauno, intervallati sempre da altrettanti 2/3 secondi e da un quarto squillo continuativo di circa 30 secondi.



- Sede di via Braguti – Scuola Elementare
 - Il segnale di allarme è stato udito nel plesso scolastico, ma NON RISULTA UDIBILE nei locali mensa e palestra. Si ricorda come procedura al personale collaboratore di effettuare il controllo degli ambienti anche nei locali mensa, palestra ed aula teatro, al fine di avvertire gli eventuali occupanti dell'emergenza in corso. A questo proposito si rammenta che il personale collaboratore non deve solamente avvertire gli occupanti di mensa, palestra ed aula teatro, ma deve anche ACCERTARSI dell'avvenuta evacuazione;
 - Tempo per evacuare completamente la sede 3 minuti [*buono*];
 - Al segnale di allarme le persone sono uscite secondo le disposizioni del piano;
 - I percorsi di esodo seguiti sono quelli indicati dal piano di emergenza;
 - Condizione di abbandono delle aule: buona [*praticamente tutti gli alunni hanno rispettato la procedura che prevede il posizionamento degli zaini sopra il banco e della sedia sotto lo stesso*];
 - Sul luogo di raccolta è stato mantenuto l'ordine;
 - Sul luogo di raccolta è stato effettuato l'appello correttamente [*risultano trascorsi circa 5 minuti dall'uscita dell'ultima classe dall'Istituto, al raggiungimento del luogo di raccolta ed alla consegna completa dei moduli di segnalazione dispersi. Si raccomanda ai docenti di consegnare il modulo di segnalazione dispersi al delegato al ritiro (anche tramite ausilio degli alunni aprifila)*];
 - Il personale ha agito secondo le disposizioni del piano di emergenza. ¹

Note:

1 – Si raccomanda al personale collaboratore, di applicare la procedura di avviso verbale agli occupanti dei locali mensa, palestra ed aula teatro, anche se quest'ultimi ambienti risultano occupati da alunni provenienti da altri Istituti. Medesimo avviso deve essere diramato agli eventuali occupanti dell'appartamento del custode. Il personale collaboratore DEVE ACCERTARSI dell'uscita degli alunni prima di abbandonare lo stabile. Si richiede ai collaboratori scolastici di aprire il cancello carraio d'ingresso principale. Tale varco permette l'accesso alla scuola ai mezzi di soccorso e riduce il percorso esterno che gli utenti della palestra devono effettuare per raggiungere il giardino della scuola. A questo proposito si specifica che il percorso

Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

corretto da intraprendere nel parcheggio esterno risulta essere quello protetto dai paracarri metallici. L'operatore che dovrà aprire il cancello carraio, si preoccuperà anche di stazionare in prossimità dello stesso e dovrà anche avvertire eventuali mezzi esterni della presenza di alunni nel parcheggio. Si ricorda di prelevare la cassetta portatile di primo soccorso e portarla sui luoghi di raccolta, nonché di prelevare sempre le chiavi necessarie per l'apertura del cancello carraio esterno. Si raccomanda la simulazione del distacco della corrente dal Q.E. generale e di avere sempre con se un telefono cellulare per effettuare le chiamate di emergenza.

N.B. = il Segnale Acustico di Allarme per l'incendio è codificato da 3 squilli brevi di circa 2/3 secondi cadauno, intervallati sempre da altrettanti 2/3 secondi e da un quarto squillo continuativo di circa 30 secondi.



- Sede di via Braguti – Scuola Materna
 - Il segnale di allarme è stato udito in tutto il plesso;
 - Tempo per evacuare completamente la sede 1 minuto [ottimo];
 - Al segnale di allarme le persone sono uscite secondo le disposizioni del piano;
 - I percorsi di esodo seguiti sono quelli indicati dal piano di emergenza;
 - Condizione di abbandono delle aule: buono;
 - Sul luogo di raccolta è stato mantenuto l'ordine;
 - Sul luogo di raccolta è stato effettuato l'appello correttamente [risultano trascorsi circa 2 minuti dall'uscita dell'ultima classe dall'Istituto, al raggiungimento del luogo di raccolta ed alla consegna completa dei moduli di segnalazione dispersi];
 - Il personale ha agito secondo le disposizioni del piano di emergenza.¹

Note:

1 – Si ricorda di prelevare la cassetta portatile di primo soccorso e portarla sui luoghi di raccolta, nonché di prelevare sempre le chiavi necessarie per l'apertura del cancello carraio esterno. Si raccomanda la simulazione del distacco della corrente dal Q.E. generale e di avere sempre con se un telefono cellulare per effettuare le chiamate di emergenza.

N.B. = il Segnale Acustico di Allarme per l'incendio è codificato da 3 squilli brevi di circa 2/3 secondi cadauno, intervallati sempre da altrettanti 2/3 secondi e da un quarto squillo continuativo di circa 30 secondi.



Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

Nota finale:

Si ricorda che in caso di emergenza (incendio, terremoto, ...) è severamente vietato l'utilizzo dell'ascensore poiché può venire invaso dal fumo, può subire danni o cedimenti, può non funzionare o bloccarsi durante l'utilizzo per l'interruzione dell'energia elettrica. Prima di sconnettere la corrente elettrica, si raccomanda l'accertamento dell'assenza di personale nell'ascensore.

Si richiede che il presente verbale venga diramato a tutti gli occupanti dei plessi (personale amministrativo, personale collaboratore, corpo docente, alunni, ecc...), tramite esposizione sulle bacheche e tramite circolare.

Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali Saluti.

Cremona, 13/12/2019

IL R.S.P.P.

GEOM. LORENZO SCAZZOLI

